

รายงานสรุปปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ฝ่ายอาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่พิมพ์: 15 ธันวาคม 2560

รายงานสรุปปริมาณการใช้ไฟฟ้า					
คณะ/สังกัด	อาคาร	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	รวม(หน่วย)
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ	อาคารศูนย์อาหาร	101,840	97,800	83,040	282,680
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ	อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 10	179,921	229,714	208,555	618,190
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ	อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์	25,178	160,819	191,246	377,243
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ	หม้อแปลงสาธิต (ด้านทิศเหนือ)	111,600	104,000	2,240	217,840
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ	หม้อแปลงสาธิต (ด้านใต้)	230,320	220,960	182,720	634,000
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ	อาคารเรือนเพาะชำ	0	119	280	399
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ	อาคารสัมมนาอนุรักษพันธ์พิช	0	1,108	5,093	6,201
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ	อาคารโรงเรียนสาธิต	196,185	259,424	272,304	727,913
กองพัฒนานักศึกษา	อาคารกองพัฒนานักศึกษา	11,920	13,120	11,520	36,560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อาคารเรียน 5	137,920	158,240	109,440	405,600
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อาคารคหกรรม	30,690	26,310	20,100	77,100
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	อาคารเรียน 8	142,720	157,600	115,680	416,000
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	อาคารกิจกรรมคณะฯ	72,760	74,960	50,040	197,760
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	อาคารเรียน 9	262,098	300,957	269,868	832,923
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	อาคารปฏิบัติการ	246,720	258,320	243,760	748,800
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	อาคารสำนักงานคณะ	35,120	36,000	30,560	101,680
คณะครุศาสตร์	อาคารเรียน 6	134,820	100,440	59,400	294,660
คณะครุศาสตร์	อาคารเรียน 7	62,960	68,080	45,600	176,640
คณะวิทยาการจัดการ	อาคารเรียน 1	200,700	216,500	182,700	599,900
คณะวิทยาการจัดการ	อาคารเรียน 2	209,600	126,400	96,900	432,900
คณะวิทยาการจัดการ	อาคารนิเทศศาสตร์	0	44,400	31,680	76,080
รวม		2,393,072	2,655,271	2,212,726	7,261,069

ผู้รายงาน.....
(นายธรรมรัฐ สุกรีพันธ์)
15 ธันวาคม 2560